



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Organisme de contrôle

Nom:	N° de TVA:
Rue:	Nr°:
Localité:	
Téléphone:	E-mail:
Identification inspecteur:	Référence de rapport:
Date du contrôle:	Date du rapport:

Installation

EAN:
Adresse:

Caractéristiques du compteur gaz

Il y a un compteur gaz

- Numéro:

Index:

Caractéristiques de l'installation

- Pression de service en mbar: 20
- Installation neuve

Numéro(s) de l'(des) "Attestation(s) de conformité d'une installation fonctionnant au gaz naturel pour l'ouverture du compteur gaz conformément à l'A.R. du 28/06/1971":

Attestation(s) de conformité Elgacert:

Conclusion

Sur base de la référence de rapport

l'organisme de contrôle atteste:

1. Avoir testé l'étanchéité de l'installation. Le test d'étanchéité donne satisfaction.
2. Que l'installation neuve contrôlée est conforme aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur et est techniquement sûre.

Prescriptions appliquées: NBN D 51-003:2010+A2:2021, NBN/DTD B 61-002:2021

Créé le:
Par:

CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Exemple Certibru SRL

CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL